

trata de pronunciamento da Câmara Técnica sobre o uso em projetos da linha Amanco Ultratemp Fire CPVC no sistema de chuveiros automáticos, conforme estabelece a NBR 10897/2007, prevalecendo o mesmo direito a quaisquer outras empresas que apresentem material de mesma conformidade.

Fortaleza, 14 de julho de 2015.

JOÃO CARLOS DE ARAÚJO GURGEL

Coronel Comandante-Geral QOBM

Mat. Func. N° 092.361-1-2.

PARECER TÉCNICO	N° 02 / 2015
------------------------	---------------------

ASSUNTO
Autorização para uso em projetos da linha Amanco Ultratemp Fire CPVC no sistema de chuveiros automáticos conforme estabelece a NBR 10897/2007.

MOTIVAÇÃO
Solicitação da empresa Mexichem através de ofício enviado para a CAT em 23 de abril de 2015 para pronunciamento da Câmara Técnica sobre o uso em projetos da linha Amanco Ultratemp Fire CPVC no sistema de chuveiros automáticos conforme estabelece a NBR 10897/2007.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Decreto nº 28.085 de 10 de janeiro de 2006; CBMCE NT 15/2008 - Sistema de Chuveiros Automáticos; ABNT NBR 10897/2007 - Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos.

PARECER
Baseado no que dispõe a NT 15/2008 - Sistema de Chuveiros Automáticos, no item 4.1, e a NBR 10897/2007 - Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos, no item 5.3.3, resolve: Autorizar o uso do Amanco Ultratemp Fire CPVC em Sistemas de chuveiros automáticos para obras com áreas classificadas como RISCO LEVE, pressões até 1,21 MPa e em temperaturas ambientais até 65°C. Salientamos que a especificação do uso do material deve vir indicada em todo o projeto, não sendo permitido o dimensionamento em outro material e adicionada a nota quanto ao possível uso do Amanco Ultratemp Fire CPVC. Esse é o parecer da Câmara Técnica. Fortaleza, 18 de junho de 2015.

MEMBROS DA CÂMARA TÉCNICA	
<p>Marcos Antônio Moreira dos Santos - Cel. QOBM Presidente / Membro da Câmara Técnica Engenheiro Civil - RNP 0610411761 CREA-CE 48588</p>	
<p>Wagner Alves Maia - TC. QOBM Membro da Câmara Técnica Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho - RNP 0601394887 CREA-CE 14864</p>	<p>Jectan Vital de Oliveira - Cap. QOBM Membro da Câmara Técnica Engenheiro Civil - RNP 0608049891 CREA-CE 45035</p>
<p>Marcelo Santos Sampaio - Cap. QOBM Membro da Câmara Técnica Engenheiro Civil - RNP 0608084026 CREA-CE 45093</p>	<p>Mardens N. de S. Vasconcelos - Cap. QOBM Membro da Câmara Técnica Engenheiro Civil - RNP 0612130126 CREA-CE 51234</p>

Marcos Aurélio da S. Lima – Cap. QOBM Membro da Câmara Técnica Engenheiro Eletricista – RNP 0600565505 CREA-CE 40060	Roberto Hugo Martins – Cap. QOBM Secretário/Membro da Câmara Técnica Engenheiro Eletricista – RNP 0609135597 CREA-CE 46691
---	---

Visto:

Marcelo Cordeiro Magalhães – CEL QOBM
Coordenador da CAT

*** **

IV - DETERMINAÇÃO

NOTA P/ BOLETIM N° 257/2015 – GAB. CMDO.

O CORONEL COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, determina a todos os Militares da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza para que estejam presentes à solenidade alusiva aos 90(noventa) anos de aniversário da Corporação Bombeiro Militar do Estado do Ceará, que contará com a presença do Excelentíssimo Senhor CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, Governador do Estado do Ceará, conforme cronograma abaixo:

LOCAL	Quartel do Comando-Geral do CBMCE
DATA	08/08/2015 (sábado)
HORA	08h30min
UNIFORME ASSISTENTES	Oficiais: Trânsito com boina Praças: Instrução
UNIFORME AGRACIADOS	Oficiais, Subtenentes e Sargentos: Túnica branca, gravata vertical preta. Cabos e Soldados: Instrução

QUARTEL DO COMANDO-GERAL em Fortaleza – CE, 05 de agosto de 2015.

JOÃO CARLOS DE ARAÚJO **GURGEL**
CORONEL COMANDANTE-GERAL QOBM
Mat. Func. N° 092.361-1-2.

*** **

V - ESCALA FORMATURA

NOTA PARA BOLETIM N° 258/2015 – GAB. CMDO.

O COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DO CBMCE, no uso de suas atribuições legais, ROSOLVE: escalar o efetivo elencado abaixo para solenidade alusiva aos 90 (noventa) anos de criação do CBMCE, conforme cronograma abaixo:

LOCAL	Núcleo de Busca e Salvamento
DATA	08/08/2015 (sábado)
HORA	07h00