

LEGENDA DE SÍMBOLOS	
	DIREÇÃO DO FLUXO NA ROTA DE SAÍDA/ROTA FINAL DA ROTA
	SOBRE, DESECE E FIXA ENTRE OS PAVIMENTOS
	SOBRE E DESECE AINDA NO MESMO PAVIMENTO
	<b>SÍMBOLOS DAS COLUNAS</b> HID - Hidrantes SPR - Sprinkler DRE - Dreno dos Sprinkler
	SOM - Sinal de Detecção e Alarme de Incêndio GÁS - Sistema de Gás
	<b>SÍMBOLOS DE EMERGENCIA</b> SINALIZADOR DE EMERGENCIA
	HIDRANTE DUPLIO
	HIDRANTE SIMPLES
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
<b>DETECCÃO E ALARME</b>	
	ACIONADOR MANUAL, DO TIPO QUEBRA VIDRO, E SINALIZADOR AUDIOVISUAL
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM BATERIA INTERNA
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, ENDEREÇÁVEL, FIXADO NO TETO
	DETECTOR DE INCÊNDIO TIPO TERMOVELOCIMÉTRICO, ENDEREÇÁVEL, FIXADO NO TETO
<b>CHUVEIROS AUTOMÁTICOS</b>	
	PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
<b>GERAIS</b>	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMA (AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS) INSTALADA NA PAREDE À, NO MÍNIMO 2,50m
	JANELA PY ILUMINAÇÃO NATURAL DA ESCADA
	PORTA CONTRA-FOGO A 90/120/180m Com resistência a 90 e 90 minutos de fogo, respectivamente.
	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GÁS
	PORTA PÁRA-CANAS DOS ELEVADORES Com resistência a 30 minutos de fogo (Ver notas sobre compartimentação)
<b>EXTINTORES</b>	
	EXTINTOR SOBRE RODAS
	EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DE PÓ, GÁS CARBÔNICO, PÓ BC E ÁGUA
<b>TUBULAÇÕES E CONDUÍTES</b>	
	<b>ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME (SDAI)</b> ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, DIÂMETRO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
	<b>TUBULAÇÃO DE HIDRANTES</b> ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, DIÂMETRO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
	<b>TUBULAÇÃO DE SPRINKLER</b> ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, DIÂMETRO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
	<b>TUBULAÇÃO DE GÁS</b> ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, DIÂMETRO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES.
<b>CMAR</b>	
	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO PI - PISO - TE - TETO - PA - PAREDE

<b>PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO</b>			
JULIANO ALEGRE DOS SANTOS			
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO DE REGISTRO			
PROFESSOR TELER DA SILVA	CRECAU/1448489-2		
ASSINATURA:	LOGO:		
PROJETO CONTRA INCÊNDIO - ENGENHEIRA			
ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			
Nº CE20180425996			
RAZÃO SOCIAL			
<b>BIG BOM PREÇO</b>			
END.: RUA DA FELICIDADE, NÚMERO 1000, BAIRRO DA PAZ, CIDADE DA ALEGRIA, CEARÁ			
CEP: 60830110			
CNPJ: 32435991000182			
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS</b>			
ÁREA CONSTRUTIVA (M²)	0,00 m²	ALTURA CONSIDERADA (M)	3 m
ÁREA DO TERRENO (M²)	0,00 m²	CLASSE E OCUPAÇÃO	U2
NÚMERO DE ANDAR	0	REGULADO (M)	0,00
NÚMERO DE UNIDADES	01	NÍVEL DO PISO	MÉDIO
NÚMERO DE PAVIMENTOS	1	NÚMERO DE SUBSÍDIOS	0
ÁREAS TOTAIS (M²)	0,00 m²	Nº PROCESSO GESTOR (CF. NÚMERO)	033
DESCRIÇÃO DA PRANCHA			
ASSUNTO DA PRANCHA	DETALHES		

APROVAÇÃO | CBM

03 / 06

COTAS PARA ESCALONAMENTO	
ESC: 1:25	0,5 m
ESC: 1:50	0,5 m
ESC: 1:75	0,5 m
ESC: 1:100	0,5 m
ESC: 1:150	0,5 m
ESC: 1:200	0,5 m